# 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司

# 整流器水冷系统专业服务

# 询比采购文件

## 一、采购项目

整流器水冷系统专业服务

## 二、报价人资质要求

1、投标人须具有在中华人民共和国正式注册的独立法人，具有有效的营业执照（三证合一），相关资质证照须完整齐全；

2、信誉要求：在最近三年内无严重违约及重大安全及质量问题，并提供承诺书。

3、未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。

## 三、采购内容

### （一）具体采购内容

1、对 3 套整流器设备水套水嘴、网纹软管进行整体升级更换，全面消除老旧管路老化渗漏、密封失效等缺陷，保障冷却系统密封完好、供水稳定。

2、对 3 套整流器铜排水道、水套内部流道开展专业除垢清洗作业，彻底清除管道内壁水垢、锈蚀及杂质，恢复流道通流能力，提升设备散热效率，杜绝高温运行隐患。

3、对 3 套整流器水风冷系统配套管道、阀门进行整体更换，淘汰老化锈蚀、开关卡涩、密封失效的老旧管件，保障冷却系统管路通畅、阀门控制可靠，满足设备长期连续运行要求。

4、完成 3 台整流器水风冷控制系统整合改造，将原有独立分散的水冷控制单元统一接入整流器监控后台，实现冷却运行参数集中采集、实时

监测、统一管控，提升设备智能化运维及故障预警能力。

**（二）时间要求**

自合同签订生效后至项目通过竣工验收

**四、计价方式：**固定价格计价

项目完成，乙方提交双方代表书面确认的竣工验收单，乙方按双方认可的项目结算书的结算费用开具全额增值税专用发票（金额为合同总价的100%）后，甲方在验明上述文件无误后30个工作日内，支付合同总价的100%；如果国家税率发生变化，则按不含税金额加规定税率进行结算。

**五、现场勘察及密封比选文件递交时间要求：**

1.现场勘察时间**定于2026年9月3日统一组织在驰宏会冶220kV变电站内现场勘察，**有意向的单位联系会冶工作人员进厂现勘。

2.投标文件递交时间要求：于**2026年9月7日14:00前**投递至**云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司装备部。**

3.投标人须提供纸质版投标文件（正本份数1份，副本份数为1份，共2份）及相对应的电子版投标文件（1份），且密封完好。

4.投标人须将投标文件的正本和副本密封，并在封袋上标明“正本”或“副本”；正本和副本如有不一致之处，以正本为准，所有封袋的齐缝处必须密封、盖章（若不密封、盖章，投标文件可视为废标）。

5.所有封袋上写明投标人的名称。

6.若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，造成遗失，失密等情况，发包人将不承担与此有关的责任。

**（二）报价材料组成：**

1、报价函；

2、报价承诺与声明；

3、报价单位营业执照、报价人委托书；

4、报价单位相关资格、资质文件；

5、服务方案；

6、其他如信誉查询资料等 。

## 六、评选程序

（一）公司组成 5 人公开比选小组进行评选，评选实行百分制，其中技术部分占 40%、商务部分占 60%。

（二）评选标准：

本项目采用综合评分法进行评标，定标将依据评标委员会递交的推荐中标候选人顺序及其他规定确定中标人。

比选小组根据拟定的评标办法对投标文件提出的服务质量、投标价格、企业业绩能否最大限度满足招标文件中规定的各项要求进行评定和打分，择优选定中标单位，具体评分办法如下：

总分（满分 100 分）=1、技术部分得分（满分 40 分）+2、商务部分得分（满分 60 分）

1、技术部分（满分 40 分）

比选小组对照整流器水冷系统专业服务采购内容需求对有效投标人的专业服务方案进行评分，分为四档：

第一个档次（31-40 分）有效投标人整流器水冷系统专业服务方案满足招标文件，质量、安全保证措施严格按要求的施工技术规范、标准编制，且针对性好的；

第二个档次（21-30 分）有效投标人整流器水冷系统专业服务方案满足招标文件，质量、安全保证措施达到要求的施工技术规范、标准编制，且针对性一般的；

第三个档次（11-20 分）有效投标人整流器水冷系统专业服务方案满足招标文件，质量、安全保证措施基本达到要求的施工技术规范、标准编制，且针对性缺乏的；

第四个档次（1-10 分）有效投标人整流器水冷系统专业服务方案满足招标文件，质量、安全保证措施基本达到要求的施工技术规范、标准编制，但有重大错漏的。

2、商务部分（60 分）

2.1 当有效投标数量大于 5 家（含 5 家），评标基准值为去掉有效投标数量 10%（四舍五入）投标人的最高报价和最低报价，取剩余有效评标价格的算术平均值；当有效投标数量小于 5 家，评标基准价为所有有效评标价格的算术平均值。

2.2 投标报价的偏差率计算公式：偏差率 P=100% ×（投标人报价 - 评标基准值）/评标基准值。

2.3 有效投标人报价价得分按公式 F1=40-P×100×0.5 计算：（F1：各有效投标人报价价格得分，满分 60 分，最终得分保留小数点后两位。）

1）有效投标人报价等于评标基准值时，得基准分 40 分；

2）有效投标人报价高于评标基准值的，每高于基准价 1%扣 0.5 分，扣完为止；

3）有效投标人报价低于评标基准值的，每低于基准价 1%加 0.5 分，加满 60 分为止。

（三）经过评选确定得分最高的一家进行合同谈判。

（四）经谈判确定推荐供应商，经内部审批同意后签订合同。

**七、联系地址：**

云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司装备部

联系人：禄伟　　联系方式：18213555778

**本询价函的发出，不表示云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司有任何的承诺和义务，参与报价的单位存在未中选可能。本次评选结果还需经云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司内部决策审批，如**

**审批不通过，则合同不再签订，云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司不对此承担任何责任。报价人提交报价文件即视为已知悉并愿意承担前述风险。**

附件：

1、报价函

2、报价承诺函

云南驰宏锌锗股份有限公司

会泽冶炼分公司

2026年8月31日

附件 1：

# 报价函

单位：人民币万元

| 项目 | 费用 | 增值税专用<br>发票税率 |
| --- | --- | --- |
| | | |

**报价要求：**报价含报价单位为提供本次服务所产生的差旅费。

**报价说明事项：**（报价单位需要特别说明的事项可在此处写明）

报价人：_____（盖章）

经办人：_____

日 期：2026 年　　月　　日

附件 2:

# 报价承诺与声明

致：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司

本单位特承诺声明如下：

一、本单位已认真阅读贵司关于整流器水冷系统专业服务项目的**《询价函》**，并完全理解询价的内容。**本单位保证严格保密询价函之内容，不泄露贵司任何信息，否则承担损失赔偿之责任。**

二、本单位保证所递交的文件、资格证明等文件内容的真实性、有效性。**本单位愿意承担虚构信息及伪造资格证明等有损诚信行为导致的一切不利后果。**

三、未经贵司书面同意，本单位承诺不在市场宣传中使用与贵司的合作案例，**不将贵司作为业务合作伙伴进行宣传，不使用贵司的商标、标志语、徽标等，否则承担相应法律责任。**

四、本单位承诺遵守各行业普遍遵守的职业道德，不实施任何影响正当交易的行为。

单位盖章：

年　月　日

注：本报价承诺和声明作为报价材料的组成部分，一并提交。如未提供本报价承诺和声明，报价无效